MARKT OTTOBEUREN

Marktplatz 6, 87724 Ottobeuren,
Tel.: 08332 / 9219-0, Fax: 08332 / 9219-90,
Email: Rathaus@Ottobeuren.de

Routinemäßig durchgeführte bakteriologische Untersuchung vom 06.10.2026 Ottobeuren

	Untersuchungsergebnis	Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung v. 20.06.2023
Coliforme Bakterien	nicht nachgewiesen in 100 ml	nicht nachgewiesen in 100 ml
Escherichia coli	nicht nachgewiesen in 100 ml	nicht nachgewiesen in 100 ml
Koloniezahl 20° C	< 10/ml	20 (*) bzw 100/ml
Koloniezahl 36° C	< 10/m	100/m
Färbung	< 0,10	0,5 m^{-1}
Geschmack	annehmbar und ohne anormale Veränderung	
Leitfähigkeit (25° C)	697 µS/cm	2500 µS/cm
pH-Wert	7,6	6.5 <pH<9,5
Trübung	< 0,71 FNU	1

Zusätzlich durchgeführte Untersuchung:

Nitrat	22 mg	50 mg/l

(*) nur bei desinfiziertem Wasser

Die bakteriologische Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 20.06.2023.