



MARKT OTTOBEUREN

Marktplatz 6, 87724 Otto beuren,
Tel.: 08332 / 9219-0, Fax: 08332 / 9219-90,
Email: Rathaus@Otto beuren.de



| Routinemäßig durchgeführte bakteriologische Untersuchung vom 10.11.2020 Hungerbrunnenquelle | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | Untersuchungsergebnis | Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung v. 21.05.2001 |
| Coliforme Bakterien | nicht nachgewiesen in 100 ml | nicht nachgewiesen in 100 ml |
| Escherichia coli | nicht nachgewiesen in 100 ml | nicht nachgewiesen in 100 ml |
| Koloniezahl 20° C | < 10/ml | 20 (*) bzw 100/ml |
| Koloniezahl 36° C | < 10/ml | 100/ml |
| | | |
| Färbung | <0,10 | 0,5 m ⁻¹ |
| | | |
| Geschmack | annehmbar und ohne anormale Veränderung | |
| Leitfähigkeit (25° C) | 638 µS/cm | 2500 µS/cm |
| pH-Wert | 7,36 | 6.5 <pH<9,5 |
| Trübung | <0,07 FNU | 1 |

Zusätzlich durchgeführte Untersuchung:

| | | |
|--------|------|---------|
| Nitrat | 22,7 | 50 mg/l |
|--------|------|---------|

(*) nur bei desinfiziertem Wasser

Die bakteriologische Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001.