MARKT OTTOBEUREN

Marktplatz 6, 87724 Ottobeuren,
Tel.: 08332 / 9219-0, Fax: 08332 / 9219-90,
Email: Rathaus@Ottobeuren.de

Routinemäßig durchgeführte bakteriologische Untersuchung vom 25.07.2022 Ottobeuren Quelle		
	Untersuchungsergebnis	**Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung v. 21.05.2001**
Coliforme Bakterien	nicht nachgewiesen in 100 ml	nicht nachgewiesen in 100 ml
Escherichia coli	nicht nachgewiesen in 100 ml	nicht nachgewiesen in 100 ml
Koloniezahl 20° C	< 10/ml	20 (*) bzw 100/ml
Koloniezahl 36° C	< 10/ml	100/ml
Färbung	<0,10	0,5 m^{-1}
Geschmack	annehmbar und ohne anormale Veränderung	
Leitfähigkeit (25° C)	671 µS/cm	2500 µS/cm
pH-Wert	7,3	6.5 <pH<9,5
Trübung	0,55 FNU	1

Zusätzlich durchgeführte Untersuchung:

Nitrat	22 mg	50 mg/l

(*) nur bei desinfiziertem Wasser

Die bakteriologische Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001.